



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ALARKO



<http://ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=55>

THERMİX SİSTEMİ VE ŞÖNT POMPA (BY-PASS POMPASI)

ADK kazanlardaki thermix sistemi sayesinde şönt pompa kullanma mecburiyeti ortadan kalkmıştır. Bununla birlikte pompanın kullanılmasını kuvvetle tavsiye ederiz.

şönt pompanın kapasitesinin belirlenmesi için kullanılacak formül aşağıdadır.

Çünkü kazanı sürekli rejimde tutulacak, verimi ve ömrü artacaktır.

şönt Pompa Debisi (m³/saat)= Kazanın Isı Gücü (kcal/saat) / Sıcaklık Farkı (C) x 1000

Bu formüle göre ve sıcaklık farkının 20 C kabul ederek, ADK Kazanlar için önerdiğimiz ant pompa tipleri ve Alarko pompaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TİP	şönt Pompa Debisi (m ³ /saat)	Önerilen Alarko Pompa Modeli
AOK 105	325	NPV063/32
ADK 106	4	NPV063/32
AOK 107	4,75	NPV063/32
AOK 108	55	SCP4170
ACK 109	625	SCP 4'70
ADK 205	7	SCP4170
AOK 206	8,4	SCP 4/70
ADK 207	9,75	NCP 4/100
ADK 206	11,15	NCP 4/100
ADK 209	12,5	NCP 4/100
AOK 210	13,9	NCP 4/100
AOK 211	15,25	SRP 6 veya NCP 5/125
ADK 306	16,25	SRP 8 veya NCP 6/125
ADK 307	19,25	SRP 8 veya NCP 6/125
AOK 306	21,75	SRP 10 veya NCP 6/125
AOK 309	2.425	SRP 10 veya NCP 6/125
ADK 310	2.625	SRP 10 veya NCP 6/125
ADK 311	26,5	SRP 10 veya NCP 6/125
AOK 312	3.075	SRP 10 veya NCP 6/125
AOK 313	3.325	SRP 10veya NCP 6/125
ADK 314	35,75	SRP 10 veya NCP 8/125
AOK 315	37 75	SRP 10 veya NCP 8/125
ADK 316	40	SRP 10 veya NCP 10/125

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ
ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69
www.ankatekyapi.com