



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

wilo

www.ankatekyapi.com

<http://ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=55>

WİLO OTOMATİK (POMPAMATPOMPALAR)HİDROFOR-80 C PB-088 EA-MONOFAZE											01.02.2018
 www.ankatekyapi.com	POMPA TİPİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	M3/H→	0,5	1,2	1,6	1,8	2,0	2,5	SICAKLIK	FİYAT € 220V
	WİLO PB-088 EA 70 WAT	3/4"X3/4"	MSS	8	7	5	3,8	3	1	80 C	191

WİLO OTOMATİK (POMPAMATPOMPALAR)HİDROFOR-80 C PB-201 EA-MONOFAZE



 www.ankatekyapi.com	POMPA TİPİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	M3/H→	0,5	1,2	2,0	2,5	3,2	4,0	SICAKLIK	FİYAT € 220V
	WİLO PB-201 EA 200 WAT	1"X1"	MSS	14,5	13	11	9	5,8	1	80 C	265

WİLO OTOMATİK (POMPAMATPOMPALAR)HİDROFOR-80 C PB-400 EA-MONOFAZE

 www.ankatekyapi.com	POMPA TİPİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	M3/H→	0,5	1,2	2,0	2,5	3,2	4,0	SICAKLIK	FİYAT € 220V
	WİLO PB-400 EA 200 WAT	1"X1"	MSS	18	17	15	13	10,5	1	80 C	329

ERPUMP-WELKO , ATLANTİS GÜNEŞ ENERJİSİ (POMPAMATPOMPALAR)HİDROFOR-80 C

 www.ankatekyapi.com	POMPA TİPİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	M3/H→	0,5	1,2	1,6	1,8	2,0	2,5	SICAKLIK	FİYAT € 220V
	WRS-15/9 120 WAT	3/4"X3/4"	MSS	14,5	13	11	9	5,8	1	80 C	90



Dizayn

Tam otomatik, domestik tip hidrofor pompalar

Uygulama

- 80°C'ye kadar temiz suyun basınçlandırılması
- Basıncı yetersiz güneş kolektörlü kullanma sıcak suyu sisteminin basınçlandırılması
- Bina çatısındaki su deposundan gelen suyun basınçlandırılması
- Su basıncı yetersiz gelen şofben, termosifon, elektrikli ısıtıcı, duş, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazların giriş devrelerinin basınçlandırılması
- Şebeke basıncı yetersiz dairelerin su girişlerinin basınçlandırılması

FİYATLARIMIZ KDV HARIÇTIR İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ
WİLO GÜNEŞ ENERJİSİ POMMPASI, WİLO ANKATEK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59-FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com